



II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos, por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se cita en el término municipal de Hacinas. Expediente: AT/28.076.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., solicitó con fecha 11 de enero de 2011 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución.

En fechas inmediatamente posteriores, se procedió a someter la solicitud a la preceptiva información pública, con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 19 de abril de 2011, no habiéndose presentado alegaciones a la solicitud.

Igualmente se ha dado traslado al Ayuntamiento para que emita informe. Se informa favorablemente con fecha 8 de febrero de 2011.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de industria, energía y minas.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

– Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.



– Real Decreto 3257/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Este Servicio Territorial, a propuesta de la Sección de Industria y Energía, ha resuelto autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la instalación eléctrica cuyas características principales son:

– Línea subterránea de media tensión a 13,2/20 kV con origen en apoyo metálico existente n.º 22.479 en la línea Pinilla de la subestación transformadora de reparto Salas de los Infantes y final en el centro de transformación Polígono Hacinas, de 364 m de longitud, conductor HEPRZ1 de 3 x 150 mm².

– Línea subterránea de media tensión a 13,2/20 kV en la línea Pinilla de la subestación transformadora de reparto Salas de los Infantes, con origen en el centro de transformación Polígono Hacinas, de 706 m de longitud, conductor HEPRZ1 de 3 x 150 mm².

– Línea subterránea de media tensión a 13,2/20 kV en la línea Pinilla de la subestación transformadora de reparto Salas de los Infantes, con origen en el centro de transformación El Cerrillo Hacinas y final en el centro de transformación existente denominado Hacinas, de 384 m de longitud, conductor HEPRZ1 de 3 x 150 mm².

– Centro de transformación El Cerrillo Hacinas, con transformador de 400 kVA B1-B2 en caseta prefabricada.

– 2 líneas de baja tensión con conductor RV de 3 x 150 + 1 x 95 mm² de sección, de 380 m de longitud, para alimentación de la nueva urbanización de 21 viviendas y servicios generales.

– 2 líneas de baja tensión con conductor RV de 3 x 250 + 1 x 150 mm² de sección, de 220 m de longitud, para socorrer a las líneas actuales.

– Modificación del centro de transformación Hacinas, sustituyendo las celdas 1L + 1P por 2L + 1P.

– Desmontaje del transformador aéreo actual denominado centro de transformación J.L. Antón, de 25 kVA.

– Desmontaje de los fusibles de expulsión XS n.º 9.703 en el apoyo n.º 49 de la línea Pinilla de la subestación transformadora de reparto Salas de los Infantes.

– Sustitución de los seccionadores LB 9700 por seccionalizadores 100 A. 2 disparos en el apoyo n.º 42 de la línea Pinilla de la subestación transformadora de reparto Salas de los Infantes, en Hacinas.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.



2.^a – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas.

3.^a – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4.^a – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. señor Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Burgos, a 18 de mayo de 2011.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández