



## II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

#### DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

#### Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

#### Sección de Industria y Energía

*Información pública de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica*

A los efectos previstos en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Expediente: AT/28.225.

Características. –

– Línea subterránea a 20 kV Silo, de la subestación transformadora Villaquirán, con origen en el apoyo n.º 23.736 y final en celda de línea del centro de transformación proyectado, de 146 m de longitud, conductor HEPRZ1 12/20 kV de 150 mm<sup>2</sup> de sección de aluminio.

– Centro de transformación en edificio prefabricado de superficie de 630 kVA de potencia y relación de transformación 20.000/400-230 V.

– Redes de baja tensión asociadas, 5 líneas, con conductor XZ1 de 0,6/1 kV de aluminio, de 240, 150 y 95 mm<sup>2</sup> de sección, prolongando una de ellas con conductor RZ 0,6/1 kV de aluminio de 95 mm<sup>2</sup> de sección.

– Desguace de 5 m de línea aérea a 20 kV y el centro de transformación Gasolinera Villaquirán (100565320) de 250 kVA de potencia y relación de transformación 20.000/400-230 V en Villaquirán de los Infantes.

Presupuesto: 50.931,16 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante escrito, por duplicado, las alegaciones procedentes en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de Burgos, de la Junta de Castilla y León, sita en Plaza de Bilbao número 3, planta primera, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Burgos, a 13 de abril de 2012.

El Jefe del Servicio,  
Mariano Muñoz Fernández