



## II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

#### DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

#### Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

#### Sección de Industria y Energía

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos.  
Expte.: AT/28.373.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Electra Adúriz, S.A. solicitó con fecha 02/04/2014 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución.

Se ha dado traslado al Ayuntamiento de Medina de Pomar, reiterándose con fecha 5 de mayo de 2014, aportando informe favorable con fecha 13 de mayo de 2014.

Fundamentos de derecho. –

1. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de industria, energía y minas.

2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 3257/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Vista la propuesta de la Sección de Industria y Energía, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo resuelve:

Autorizar a la empresa Electra Adúriz, S.A. la instalación eléctrica cuyas características principales son:



Nuevo centro de seccionamiento «Proncillo», con líneas subterráneas a 13,2 kV de entrada y salida y línea subterránea a 13,2 kV de entrada y salida y línea subterránea a 13,2 kV hasta el centro de transformación «Las Torres» en Medina de Pomar (Burgos), consistente en:

– Nuevo centro de seccionamiento en edificio prefabricado de superficie con apartamento de nivel de aislamiento 24 kV y corte en SF6 con cuatro posiciones de línea con interruptor-seccionador.

– Línea subterránea a 13,2 kV de 92 m de longitud, con entrada y salida en el nuevo centro de seccionamiento, mediante conductor HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 240 mm<sup>2</sup> de sección de aluminio, con conexión a la línea existente denominada «Estación».

– Línea subterránea a 13,2 kV, que conecta el nuevo centro de seccionamiento con la posición existente de entrada de línea en centro de transformación 340 «Las Torres», de 196 m de longitud mediante conductor HEPRZ1 12/20 kV 3 x 1 x 240 mm<sup>2</sup> de sección de aluminio.

– Instalación de armario de baja tensión con 8 salidas y de autotransformador de 100 kVA B1/B2 en CT 340 «Las Torres».

Desmontaje de las siguientes instalaciones:

– Desmontaje del CT 018 «La Revilla» (situado en calle Proncillo).

– Desmontaje de la línea de media tensión de alimentación al CT 018 «La Revilla» de 205 m de longitud.

– Desmontaje de la línea de media tensión de alimentación al CT 018 «La Revilla» de 265 m de longitud.

– Desmontaje del CT 349 «La Revilla» (situado en calle La Revilla).

– Desmontaje de la línea de media tensión de alimentación al CT 339 «La Revilla» de 245 m de longitud.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas.

3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.



5. Con arreglo al proyecto aprobado se realizará la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en marcha y autorización de funcionamiento estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Burgos, a 14 de mayo de 2014.

El Jefe del Servicio,  
Mariano Muñoz Fernández