



## II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

#### DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

#### Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

#### Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto de renovación de cable en línea subterránea de M.T. Urbana de la STR Salas de los Infantes entre CT San Roque y Salas y CT Las Huertas Salas, entre Las Huertas-Salas y CT Portones-Salas y entre CT Santa María-Salas y CT c/ Palacio en la localidad de Salas de los Infantes (Burgos). Expediente: ATLI/28.976.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 8 de agosto de 2017 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos se remitió copia del proyecto al Ayuntamiento de Salas de los Infantes presentando informe favorable con fecha 6 de octubre de 2017.

Fundamentos de derecho. –

1. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de industria, energía y minas.

2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.



– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta de la Sección de Industria y Energía, resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica cuyas características principales son:

Renovación de cable en línea subterránea a 13,2/20 kV «63-Urbana» de Subestación Transformadora «Salas de los Infantes (4779)», en tres tramos:

– Tramo 1: Origen celda de línea existente en CT San Roque-Salas (100584680) y final en celda de línea existente en CT Las Huertas-Salas (902511398) de 235 m de longitud (50 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 K Al+ H16 12/20 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup>.

– Tramo 2: Origen celda de línea existente en CT Las Huertas-Salas (902511398) y final en celda de línea existente en CT Portones-Salas (902513274) de 201 m de longitud (83 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 K Al+ H16 12/20 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup>.

– Tramo 3: Origen celda de línea existente en CT Santa María-Salas (100584770) y final en celda de línea existente en CT c/ Palacio (100584700) de 324 m de longitud (201 m de nueva canalización) conductor HEPRZ1 K Al+ H16 12/20 kV de 3x1x240 mm<sup>2</sup>.

Desmontaje de 587 m de línea subterránea de MT con conductor tipo PPFV 3 (1x25) CU, 46 m de línea subterránea de MT con conductor tipo RHV 1x50 Al 70 m de línea subterránea de MT conductor tipo HEPRZ 3 (1x150) Al y 75 m de línea subterránea de MT con conductor tipo HEPRZ 3 (1x240) Al.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.<sup>a</sup> Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.<sup>a</sup> El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo por causas justificadas.

3.<sup>a</sup> El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4.<sup>a</sup> La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.



5.ª Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 9 de octubre de 2017.

El Jefe del Servicio,  
Mariano Muñoz Fernández