



## II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

#### DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

##### Servicio Territorial de Economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto de reforma por elevación en un tramo de línea aérea de 20 kV por construcción de nave en Bodegas Rodero, S.L. en el término municipal de Pedrosa de Duero (Burgos). Expediente: ATLI/29.039.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 13 de noviembre de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones citadas.

Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del proyecto al Ayuntamiento de Pedrosa de Duero (Burgos) para que emitiera informe y se reiteró el 21 de diciembre.

Fundamentos de derecho. –

1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Economía, resuelve:

Autorizar a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:



– Línea aérea a 20 kV «17-Nava de Roa» de la subestación transformadora «Fuentecén (4769)», con origen en apoyo existente número 23.757, donde se colocará nuevo conjunto de seccionadores LB BU12249, y final en nuevo apoyo número 26.008 con paso a subterráneo, de 165,65 m de longitud, conductor 47-AL 1/8-ST1A (LA-56).

– Línea subterránea a 20 kV «17-Nava de Roa» de la subestación transformadora «Fuentecén (4769)», con origen en nuevo apoyo n.º 26.008 y final en celda de línea de nuevo CS, de 24,11 m de longitud (18,3+2,81+3), siendo necesarios 2,81 m de nueva canalización, conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x150) mm<sup>2</sup> Al.

– Línea subterránea a 20 kV «17-Nava de Roa» de la subestación transformadora «Fuentecén (4769)», con origen en celda de protección de nuevo CS y final en empalmes a realizar con línea subterránea existente entre nuevo CS y CT «Pedrosa de Duero» número 100405850, de 13,15 m de longitud (12,15+1), siendo necesarios 12,15 m de nueva canalización, conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x150) mm<sup>2</sup> Al.

– Nuevo centro de seccionamiento prefabricado de superficie denominado «Pedrosa de Duero» número 902514651, con dos celdas de línea y una celda de protección.

– Desmontaje de tramo de línea aérea entre el apoyo n.º 23.757 y apoyo n.º 19.482 con 487,5 m (3x162,5 m) de conductor tipo L456, con 2 apoyos metálicos de celosía (n.º 19.481 y n.º 19.482) y 1 juego de seccionadores fusibles XS con sus herrajes.

– Desmontaje de tramo de línea subterránea entre el apoyo n.º 19.482 y nuevo empalme a realizar con 50,4 m (3x16,8 m) de cable tipo DHV 12/20 kV 3x(1x50) mm<sup>2</sup> Al.

Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.<sup>a</sup> – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.<sup>a</sup> – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo por causas justificadas.

3.<sup>a</sup> – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.

4.<sup>a</sup> – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.<sup>a</sup> – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.



Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 12 de febrero de 2019.

El Delegado Territorial,  
Baudilio Fernández-Mardomingo Barriuso