



II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Economía

Información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública de la adecuación de la L.A.A.T. «60-Fábricas» a 13,2 KV de la S.T.R. «Salas Infantes» (4779) al R.D. 1432/2008 en el término municipal de Salas de los Infantes (Burgos). Expediente: ATLI/29.055.

A los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública la solicitud formulada por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. de declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

– Tramo 1: Actuación de un tramo de la L.A.A.T. «60-Fábricas» de la S.T.R. «Salas de los Infantes» (4779) se inicia en la S.T.R. «Salas de los Infantes» (4779) y finaliza en la torre proyectada número 26.080. La renovación comprende la instalación de 17 apoyos proyectados, de los cuales 10 son metálicos y 7 son de chapa u hormigón. Se desmontan 17 apoyos de hormigón y 3 apoyos de hormigón en A. La longitud del tendido es de 1.788 m y los conductores proyectados son 100-AL1/17-ST1A en el tramo entre STR «Salas Infantes» y apoyo número 24.263; y 47-AL1/8ST1A (LA-56) en el tramo entre apoyo número 24.263 y el apoyo número 26.080.

– Tramo 2: Actuación de la derivación L.A.A.T. «60-Fábricas» de la S.T.R. «Salas Infantes» (4779) que da suministro al C.T. «Estación-Salas» (100584630) se inicia en la torre metálica proyectada número 26076 y finaliza en la torre metálica proyectada número 26.082. La renovación comprende la instalación de 2 apoyos proyectados, de los cuales 1 es metálico y 1 es de chapa. Se desmontan 2 apoyos de hormigón, uno de ellos de hormigón en A y el otro en pórtico. La longitud del tendido es de 125 m y el conductor proyectado es 47-AL1/8ST1A (LA-56).

– Tramo 3: Actuación de la derivación particular L.A.A.T. «60-Fábricas» de la S.T.R. «Salas Infantes» (4779) que da suministro al C.T.C. «Caracoles-Salas» (902598875) se inicia en la torre metálica proyectada número 26.070 y finaliza en el apoyo de hormigón existente s/n. La renovación comprende la instalación de 1 apoyo metálico proyectado y se desmonta el apoyo de hormigón número 11. La longitud del tendido es de 30 m y el conductor proyectado es 47-AL1/8ST1A (LA-56).

– Tramo 4: Actuación de la derivación particular L.A.A.T. «60-Fábricas» de la S.T.R. «Salas Infantes» (4779) que da suministro al C.T.C. «FVC Neva-Salas» (902599194) se inicia en la torre metálica proyectada número 26.078 y finaliza en el apoyo de hormigón existente s/n. La renovación comprende la instalación de 1 apoyo metálico proyectado y



el desmontaje de 1 apoyo de hormigón. La longitud del tendido es de 9 m y el conductor proyectado es 47-AL1/8ST1A (LA-56).

– Tramo subterráneo, se inicia en la torre metálica número 26.080 y finaliza en el C.T. «Maderas Soria» (100584670), conductor HEPRZ1 (S) 12/20 KV – 3(1X240)k AL+H16, 240 mm² de sección y una longitud de 44 m.

Finalidad: Mejora del suministro y protección de la avifauna.

Presupuesto: 114.358,73 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y manifestar mediante escrito, por duplicado, en el Servicio Territorial de Economía, los datos oportunos para rectificar posibles errores en la relación de bienes y derechos afectados y que se indica en el Anexo, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 24/2013, a cuyo objeto estará expuesto el expediente con el proyecto de la instalación en este Servicio, sito en glorieta de Bilbao, s/n, primera planta (Burgos), en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección correspondiente a Energía y Minería, www.energia.jcyl.es.

En Burgos, a 9 de julio de 2019.

El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández

* * *



PROYECTO DE REFORMA PARA LA ADECUACIÓN DE LA L.A.A.T «60-FÁBRICAS»
A 13,2 KV DE LA S.T.R. «SALAS INFANTES» (4779) AL R.D. 1432/2008
EN EL T.M. DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)

Finca proyecto	Catastro		Propietario	Servidumbre				Naturaleza
	Polígono	Parcela		Vuelo		Apoyos y anillo de puesta a tierra		
				Longitud (ml)	Superficie (m ²) (Ancho servidumbre 14 m)	nº	m ²	
8	509	549	LUCILO LLORENTE DEL PINO	66,86	265,62			LABOR LABRADÍO SECANO
16	509	494	DANIEL PASTOR HERAS	21,09	78,88			LABOR LABRADÍO REGADÍO
21	509	539	PEDRO ROJO GÓMEZ	111,14	295,44			A- LABOR LABRADÍO REGADÍO B-ÁRBOLES DE RIBERA
22	509	540	PEDRO ROJO GÓMEZ	140,01	259,91	26.072	0,60	A- LABOR LABRADÍO REGADÍO B-ÁRBOLES DE RIBERA
38	510	8	CARLOS DE PABLO SERRANO	64,62	154,56	26.082	12,50	ALMACÉN