



## II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

### JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

#### DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

#### Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

Resolución por la que se autoriza la construcción de la reforma del C.T. «Instituto Laboral» para añadir máquina de 630 kVA y nuevas salidas subterráneas de B.T. en el término municipal de Miranda de Ebro (Burgos). Expediente: ATCT/2.573.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., solicitó con fecha 10 de octubre de 2019, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas citadas.

Por parte de este Servicio Territorial de Economía se remite copia del proyecto al Ayuntamiento de Miranda de Ebro que informa favorablemente la ejecución de la instalación.

Fundamentos de derecho. –

1. – Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y resolución de 22 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del servicio territorial competente en materia de energía y minas.

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El jefe del servicio territorial, a propuesta de la jefa de sección, resuelve:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., a la reforma del C.T. «Instituto Laboral» para añadir máquina de



630 kVA y la construcción de nuevas salidas subterráneas de B.T. para descargar parcialmente los C.T. «Ronda Ferrocarril 4», «Alfonso VI» y «Polígono Anduva Cabina-2», cuyas características principales son las siguientes:

– Actuaciones de obra civil en el C.T. «Instituto Laboral» ubicado frente a calle Río Ebro, número 29 (en finca catastral de avenida República Argentina, número 2 de Miranda de Ebro).

– Instalación de nuevo transformador adicional de 630 kVA y tensiones 20-13,2 kV/B2.

– Instalación de 2 nuevos cuadros de BT de 5 salidas y de 2 nuevos cuadros de BT de 8 salidas, todos ellos de supervisión avanzada.

– Reconexión de las 4 salidas en subterráneo existentes con las actuales líneas números 4, 5, 6 y 8 del CT «Instituto Laboral».

– Instalación de 18 nuevas salidas en subterráneo de BT, de 2.622 m de longitud en total y conductor XZ1(S) 0,6/1 kV 3x1x150 + 1x95 mm<sup>2</sup> Al, con origen todas ellas en los nuevos cuadros de BT del CT reformado y final:

- 5 de ellas con líneas existentes números 6, 8, 13, 14 y 15 del CT «Ronda Ferrocarril, 4».

- 5 de ellas con líneas existentes números 1, 2, 5, 11 y 15 del CT «Alfonso VI».

- 8 de ellas con líneas existentes números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del CT «Pgno. Anduva Cabina-2».

– Desmontaje de 1 cuadro de BT de 1.658 m de línea subterránea de BT y 2 m de línea subterránea de MT.

Autorizar la construcción de las instalaciones eléctricas citadas conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.<sup>a</sup> – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.<sup>a</sup> – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado la autorización de explotación. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prorrogas del mismo, por causas justificadas.

3.<sup>a</sup> – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación.

4.<sup>a</sup> – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.



5.<sup>a</sup> – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. señor director general de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 4 de diciembre de 2019.

El jefe del Servicio Territorial,  
Mariano Muñoz Fernández