



II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y se autoriza la construcción de nuevo tramo de línea subterránea M.T. 13,2-20 kV por calle Nicaragua, sustitución de celdas en C.T. «Las Galgas-Burgos», sustitución de apoyo n.º 11 y eliminación de línea aérea M.T. 13,2-20 kV «Industrial 2» (S.T.R. Villalonquéjar) entre apoyos números 20.376 y 11 en el municipio en Burgos. Expediente: ATLI/29.112

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., solicitó con fecha 20 de agosto de 2020, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas citadas.

Por parte de este Servicio Territorial se remite copia del proyecto al Ayuntamiento de Burgos y el 30 de octubre se reitera.

Fundamentos de derecho. –

1. Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El jefe del Servicio Territorial a propuesta de la jefa de Sección, resuelve:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., a la instalación eléctrica citada cuyas características principales son las siguientes:



– Sustitución de celdas de M.T. existentes en C.T. «Las Gasgas-Burgos» n.º 100105120 por un juego de 4 celdas de M.T. automatizadas.

– Instalación de un nuevo tramo de entrada y salida al C.T. citado de línea subterránea de M.T. 13,2-20 kV n.º 4755-30 «Industrial 2» (S.T.R. «Villalonguéjar») con origen en empalme con L.S.M.T. existente «Industrial 2» a la altura de avenida Costa Rica, número 61 entre los C.T. «Modesto Ciruelos 2» y «Carmelo Bernaola» y final en nueva celda de línea en C.T. «Las Galgas-Burgos», de 532 m de longitud y conductor HEPRZ1 12/20 kV 1x240 mm² AL+H16.

– Sustitución de 116 m. de conductor de tramo de línea aérea de M.T. 13,2-20 kV n.º 4755-30 «Industrial 2» (S.T.R. «Villalonguéjar») por un nuevo conductor desnudo-alum-acero 47-AL1/8ST1A, con origen en apoyo existente n.º 18569 y final en nuevo apoyo en sustitución del n.º 11.

– Desmontaje de 410 m de línea aérea de M.T., 5 apoyos de hormigón y 1 conjunto de 3 celdas de M.T. de C.T. «Las Galgas-Burgos».

Autorizar la construcción de las instalaciones eléctricas citada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.^a – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.^a – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado la autorización de explotación. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo por causas justificadas.

3.^a – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación.

4.^a – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5.^a – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación ante el Ilmo. señor director general de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 23 de noviembre de 2020.

El jefe del Servicio Territorial,
Mariano Muñoz Fernández