



II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía

Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y se autoriza la construcción de 6 nuevas salidas de líneas eléctricas subterráneas de A.T. 45 kV desde S.T. «Villatoro» en ampliación del polígono industrial de Villalonquéjar en el municipio de Burgos (Burgos). Expediente: ATLI/29.164.

Antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitó con fecha 3 de junio de 2021 autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas citadas.

Por parte de este Servicio Territorial se envía copia del proyecto al Ayuntamiento de Burgos que se le reitera.

Fundamentos de derecho. –

1. Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la resolución de 22 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

– R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

El jefe del Servicio Territorial, a propuesta de la jefa de Sección, resuelve:

Otorgar autorización administrativa previa a la empresa I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. a la construcción de 6 salidas de líneas eléctricas subterráneas, cuyas características principales son las siguientes:



– Instalación de 6 nuevos tramos de línea eléctrica subterránea de A.T. 45 kV partiendo de las posiciones libres en las celdas de la ST 3.327 «Villatoro», con conductor HEPR-Z1(AS) 26/45 kV 1x630 mm² Al + H155, y final:

- La línea número 3.327-23 «Oeste 2» en apoyo número 13.875 de línea eléctrica aérea de A.T. L11 «Burgos-Villímar I» de 963 m de longitud.

- La línea número 3.327-22 «Oeste 1» en apoyo número 13.875 de línea eléctrica aérea de A.T. L31 «Burgos-Villímar I» de 950 m de longitud.

- La línea número 3.327-19 «Villímar 1» con línea eléctrica subterránea de A.T. L11 «Burgos-Villímar I», en dirección a Burgos, en cala de empalme existente al suroeste de la nave de «Bricomart» de 2.275 m de longitud.

- La línea número 3.327-21 «Burgos 1» con línea eléctrica subterránea de A.T. L11 «Burgos-Villímar I», en dirección a S.T. Burgos, en cala de empalme existente al suroeste de la nave de «Bricomart» de 2.262 m de longitud.

- La línea número 3.327-17 «Villímar 2» con línea eléctrica subterránea de A.T. L31 «Burgos-Villímar II», en dirección a S.T. Villímar, en cala de empalme existente en rotonda donde se cruzan la calle Alfoz de Bricia y la carretera N-627 de 2.144 m de longitud.

- La línea número 3.327-18 «Burgos 2» con línea eléctrica subterránea L31 «Burgos-Villímar II», en dirección Burgos, en cala de empalme existente en rotonda donde se cruzan la calle Alfoz de Bricia y la carretera N-627 de 2.131 m de longitud.

– Instalación de 2 órganos de corte en red telemandados en el apoyo existente número 13.874 y otros 2 órganos de corte en red telemandados en el apoyo existente número 13.875.

– Desmontaje de seccionadores existentes en el apoyo número 13.875.

Autorizar la construcción de las instalaciones eléctricas citadas conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1.^a – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.^a – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado la autorización de explotación. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo por causas justificadas.

3.^a – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación.

4.^a – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.



5.^a – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente resolución, que no pone fin la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. señor director general de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Burgos, a 6 de octubre de 2021.

El jefe del Servicio Territorial,
Mariano Muñoz Fernández